

INHALTSVERZEICHNIS

1 KONFORMITÄT
 1.1 KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG (2014/34/UE, AII VII)
 2 BESCHREIBUNG DER MASCHINE
 2.1 DEFINITION DER KLASSIFIZIERTEN BEREICHE
 2.2 BESTIMMUNGSZWECK
 2.3 BEFÖRDERUNG UND TRANSPORT
 3 ALLGEMEINE WARNHINWEISE
 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
 5 ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
 6 TECHNISCHE MERKMALE
 7 BETRIEBSBEDINGUNGEN
 7.1 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
 7.2 ERLAUBTE FLUIDS
 8 INSTALLATION
 9 KALIBRIERUNG
 10 TÄGLICHER EINSATZ
 11 WARTUNG
 12 AUSEINANDERNAHME ZUSAMMENBAU
 13 PROBLEME, URSACHEN UND LÖSUNGEN
 14 DEMONTAGE UND ENTSORGUNG
 15 ÜBERSICHTSBLDTEFSELN

1 KONFORMITÄT

1.1 KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG (2014/34/UE)

Die unterzeichnete Firma: PIUSI S.p.A.
 Via Piacinotti, 16/A - z.L.Ringavino
 46029 Suzzara (MN) Italien

ERKLÄRT auf eigene alleinige Verantwortung, dass das folgende Produkt:
 Typ: **LITERZÄHLER**
 Modell: **K33 ATEX**
 Baujahr: siehe Produktionsjahr, das auf dem CE-Schild am Produkt angegeben ist konform mit allen zutreffenden Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien:
 - **2014/34/UE**
 und den folgenden harmonisierten Normen, Vorschriften und/oder gelten den technischen Spezifikationen:
 UNI EN 11271:2011; UNI EN 80079-36:2016; UNI EN 80079-37:2016
 Die technische Dokumentation ist unter der folgenden Nummer hinterlegt:
 CESI B2039127R/O2
 Das Gerät wird wie folgt klassifiziert:
 Gruppe II, Kategorie 2 G c IIB T6 (B5-C)
 Vor Gebrauch der Literzähler die Betriebs- und Wartungsanleitung lesen.

Otto Varini
 Gesetlicher Vertreter

2 BESCHREIBUNG DER MASCHINE

Die Literzähler K33 ATEX sind mechanische Literzähler mit Schwingscheibe, die dazu ausgelegt sind, eine präzise Messung von Dieselloil oder anderen, mit Baumaterialien verträglichen Flüssigkeiten vorzunehmen. Die Schwingscheibe der Messkammer (siehe Plan 1, Gesamtzeichnung "15"), die von der Flüssigkeit selbst bewegt wird, betätigt das Zahnradgetriebe, das sich im Deckeldes Literzählers (Gesamtzeichnung "8") befindet und den Literzähler bewegt (Pos."6"). Der Zähler ist mit einer nicht zurücksetzbaren Zähleranzeige in Litern sowie mit einer Teilmengeanzeige ausgestattet, die mit Hilfe des Knopfes (Pos. "2") zurückgesetzt werden kann und deren Einheitanzeige mit Markierungen zum Ablesen von Zehntellitern versehen ist.
Zur korrekten und sicheren Verwendung des Literzählers müssen die Angaben und Anmerkungen dieses Handbuchs gelesen und eingehalten werden. Eine zweckfremde Installation oder Verwendung des Literzählers kann zu Personen- und Sachbeschädigung führen.


2.1 DEFINITION DER KLASSIFIZIERTEN BEREICHE

HINWEIS BEREICH O
 Definitionen der Bereiche gemäß RICHTLINIE 99/92/EG
 Ort, an dem kontinuierlich oder über längere Zeiträume oder häufig eine explosive Atmosphäre vorhanden ist, die aus einer Mischung von Luft und entflammaren Substanzen in Form von Gas, Dampf oder Nebel besteht.
 Anmerkung: Generell betreffen die genannten Bedingungen, wenn sie eintreten, das Innere von Tanks, Rohren/Schläuchen und Behältern usw.

BEREICH 1
 Ort, an dem es wahrscheinlich ist, dass während des normalen Betriebs gelegentlich eine explosive Atmosphäre auftritt, die aus einer Mischung aus Luft und entflammaren Substanzen in Form von Gas, Dampf oder Nebel besteht.
 Anmerkung: Der genannte Bereich kann unter anderem folgenden Orte umfassen:
 - Orte in nächster Nähe des Bereichs O.
 - Orte in nächster Nähe der Versorgungsöffnungen.
 - Orte in nächster Nähe der Füll- und Entleerungsöffnungen.
 - Orte in nächster Nähe von Geräten, Schutzsystemen und zerbrechlichen Bauteilen aus Glas, Keramik und ähnlichen Werkstoffen.
 - Orte in nächster Nähe von nicht ausreichend dichten Stopfbüchsen, wie zum Beispiel Pumpen und Ventile mit Stopfbüchse.

BEREICH 2
 Ort, an dem es wahrscheinlich ist, dass während des normalen Betriebs eine explosive Atmosphäre auftritt, die aus einer Mischung aus Luft und entflammaren Substanzen in Form von Gas, Dampf oder Nebel besteht, die aber, falls sie auftritt, nur eine kurze Zeit lang anhält. Anmerkung: Dieser Bereich kann unter anderem Orte umfassen, die die Bereiche O oder 1 umgeben.
BEREICH 20
 Ort, an dem kontinuierlich oder über längere Zeiträume oder häufig eine explosive Atmosphäre in Form einer Wolke aus brennbaren Stäuben in der Luft vorhanden ist.
 Anmerkung: Generell betreffen diese Bedingungen, wenn sie eintreten, das Innere von Tanks, Rohren/Schläuchen und Behältern usw.

BEREICH 21
 Ort, an dem es wahrscheinlich ist, dass während des normalen Betriebs gelegentlich eine explosive Atmosphäre in Form einer Wolke aus brennbaren Stäuben in der Luft auftritt.
 Anmerkung: Dieser Bereich kann zum Beispiel unter anderem Orte in nächster Nähe der Ladungs- und Entleerungsstellen von Stäuben und Orten umfassen, an denen sich Staubschichten bilden oder an denen während des normalen Betriebs eine explosive Konzentration von mit Luft vermischten, brennbaren Stäuben entstehen könnte.



2.2 BESTIMMUNGSZWECK

ZULÄSSIGER GEBRAUCH
 LITERZÄHLER ZUM UMFÜLLEN VON KRAFTSTOFF, DIE ZUM BETRIEB IN BEREICHEN KLASSE "1" UND "2" GEMÄSS DER RICHTLINIE 99/92/EG GEEIGNET IST.
DIE FESTLEGUNG DER BEREICHE OBLIEGT DEM NUTZER.

NICHT ZULÄSSIGER GEBRAUCH
 Es ist nicht erlaubt, das Gerät für andere als die im Abschnitt "L4 - zulässige Fluids" aufgelisteten Fluids und andere als die im Feld "zulässiger Gebrauch" beschriebenen Vorgänge zu verwenden.
EINSCHRÄNKUNGEN DES ANLAGEGEBRAUCHS; ES IST VERBOTEN:
 1 Das Gerät in einer anderen Baukonfiguration als der vom Hersteller vorgesehenen zu verwenden.
 2 Das Gerät mit veränderten oder ohne ortsfeste Schutzeinrichtungen zu verwenden.
 3 Das Gerät an explosions- und/oder brandgefährdeten, in folgende Bereiche eingestufenen Orten: O, 20, 21, 22 zu verwenden.
 4 Andere, nicht vom Hersteller im Ausführungsprojekt in Betracht gezogene Systeme und/oder Ausrüstungen hinzuzufügen.
 5 Das Gerät an andere, als die vom Hersteller vorgesehene Energiequellen anzuschließen.
 6 Die handelsüblichen Vorrichtungen für andere als die vom Hersteller vorgesehenen Zwecke zu verwenden.
 7 Verwenden Sie die Literzähler, wenn sie blinkt

2.3 BEFÖRDERUNG UND TRANSPORT

Angesichts des begrenzten Gewichts und Maßes der Literzähler, sind keine Hilfsmittel zur Beförderung erforderlich. Vor dem Versand werden die Literzähler sorgfältig verpackt. Überprüfen Sie die Verpackung bei Erhalt und lagern Sie die Literzähler an einem trockenen Ort.

3 ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Wichtige Hinweise
 Vor der Ausführung von Arbeiten an der Literzähler sowie zur Wahrung der Unversehrtheit der Bediener und Vermeidung eventueller Beschädigungen der Literzähler ist es unerlässlich, dass die ganze Betriebsanleitung zur Kenntnis genommen wurde.
 Zur Hervorhebung besonders wichtiger Anweisungen und Warnungen erscheinen folgende Symbole im Handbuch:

ACHTUNG
 Wichtiger Hinweis für die Gewährleistung der Sicherheit in Gefahrenzonen

ACHTUNG
 Dieses Symbol verweist auf Unfallverhütungsvorschriften für die Bediener und/oder eventuell gefährdeten Personen.

HINWEIS
 Dieses Symbol verweist auf nützliche Informationen.

ACHTUNG
 Alle Teile vorliegenden Handbuchs müssen unversehrt und leserblich sein. Der Endverbraucher und die mit der Installation und Wartung beauftragten Fachleute müssen jederzeit darin nachschlagen können.

HINWEIS
 Alle Vervielfältigungsrechte dieses Handbuchs sind der Firma Piusi S.p.A. vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung der Firma Piusi S.p.A. darf der Text nicht in anderen Druckzeugnissen verwendet werden.
 © Piusi S.p.A.
 DAS VORLIEGENDE HANDBUCH IST EIGENTUM DER FIRMA PIUSI S.p.A. JEDE, AUCH TEILWEISE, VERVIELFÄLTIGUNG IST VERBOTEN.

Dieses Handbuch gehört der Firma Piusi S.p.A., die alleinige Besitzerin aller in den anwendbaren Gesetzen angeführten Rechte ist, einschließlich zum Beispiel der Urheberrechtsgesetze. Alle aus diesen Gesetzen herrührenden Rechte sind der Firma Piusi S.p.A. vorbehalten: Die, auch teilweise, Vervielfältigung dieses Handbuchs, dessen Veröffentlichung, Änderung, Kopie und Mitteilung an die Öffentlichkeit, Versendung, einschließlich mittels Gebrauchs fernliegender Kommunikationsmittel, Zurverfügungstellung an die Öffentlichkeit, Vertrieb, Vermarktung in jeder Form, Übersetzung und/oder Bearbeitung, Verleihung sowie jede andere Tätigkeit ist laut Gesetz der Firma Piusi S.p.A. vorbehalten.

HINWEIS
 DIESES HANDBUCH GILT NUR FÜR LITERZÄHLER K33 ATEX

ACHTUNG
 VOR DEM UMFÜLLEN VON FLUGZEUGE, BITTE VERSICHERN SIE SICH, DASS DIE ZIELGERICHTETE VORRICHTUNG ENTSPRECHEND DER GELTENDE GESETZEN DES VERBRAUCHSANDES IST.

ACHTUNG
 DIE LITERZÄHLER NUR FÜR DIE ZULÄSSIGEN FLUIDS VERWENDEN. NICHT FÜR UNZULÄSSIGE FLUIDS VERWENDEN. DAMIT DIE LITERZÄHLER NICHT BESCHÄDIGT WIRD, IM FALLE EINES FALSCHEN FLUIDGEBRAUCHS WIRD DIE GARANTIE NICHTIG.

ACHTUNG
 DIE LITERZÄHLER NICHT FÜR FLÜSSIGKEITEN VERWENDEN, DIE DER ERNÄHRUNG DIENEN UND/ODER EINE WASSERBASIS HABEN.
 Sich vor dem Anschluss vergewissern, dass die Leitungen und der Saugtank keine Schläcken oder festen Rückstände enthalten, die die Literzähler und Zubehörteile beschädigen könnten. NIEMALS FLUID VOM TANKBODEN ANSAUGEN, WIE UNREINIGKEITEN ENHALTEN SEIN KÖNNEN.

ACHTUNG
 WÄHREND DES PUMPENGEBRAUCHS ELEKTRONISCHE GERÄTE (WIE Z. B. MOBILTELEFONE, PIEPSER, USW.) AUSSCHALTEN.

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Kontakt mit dem Produkt
 Sollten Probleme auftreten, die auf das entsprechende Produkt zurückzuführen sind, welche die Bereiche AUGEN, HAUT, EINATMUNG und das VERSCHLÜCKEN betreffen, auf das SICHERHEITSDATENBLATT der verwendeten Flüssigkeit Bezug nehmen.
 Die Stromspeisung unterbrechen oder ein trockenes Isoliermittel verwenden, um sich beim Entfernen des Verletzten vor etwaigen Leitungen zu schützen. Vermeiden Sie es, den Verletzten mit bloßen Händen zu berühren, bis dieser sich nicht in ausreichender Entfernung zu jeder Art von Leitern befindet. Erbitten Sie umgehend die Hilfe qualifizierter und dafür ausgebildeter Personen. Fassen Sie die Schalter keinesfalls mit nassen Händen an.

Personen, die von Stromschlag getroffen wurden
 Siehe Sicherheitsdatenblatt des Produkts

HINWEIS
 Wenn am Zapsystem gearbeitet wird, insbesondere während der Abgabe, nicht rauchen und keine offenen Flammen verwenden.

RAUCHEN VERBOTEN
 Wenn am Zapsystem gearbeitet wird, insbesondere während der Abgabe, nicht rauchen und keine offenen Flammen verwenden.

5 ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

VERANTWORTLICHKEIT DES NUTZERS
ES IST UNERLÄSSLICH, DIE IM VORLIEGENDEN HANDBUCH ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZU KENNEN UND ZU VERSTEHEN. ES IST UNERLÄSSLICH, DIE SPECIFISCHEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR ENTLAFNBARE FLÜSSIGKEITEN ZU KENNEN UND EINZUHALTEN. ZUM GEBRAUCH DER LITERZÄHLER IST ES UNERLÄSSLICH, DASS DIE BEDIENER, INSTALLATEURE UND WARTUNGSBEAUFTRAGTEN EINE SPEZIELLE SCHULUNG ZUR ARBEIT IN BEREICHEN DER KLASSE "1" HABEN, WIE LAUT RICHTLINIE 99/92/EG VORGEGEHEN IST.
 IM FALLE DES KONTAKTS MIT DEM PRODUKT UND ALS GÜTIGE ANGENEHMHEIT eine Schutz-ausrüstung tragen, die:

- für die auszuführenden Vorgänge geeignet ist;
 - den verletzten Produkten gegenüber beständig ist.
- DIESBEZÜGLICH BEZUG AUF DIE SICHERHEITSDATENBLÄTTER DES VERWENDETEN FLUIDS NEHMEN.

- Zu tragende persönliche Schutz-ausrüstungen**
- Unfallverhütungsschuhe; am Körper anliegende Kleidung;
 - Schutzhandschuhe
 - Schutzbrille

Unerlässliche Verkehrungen
 Betriebsanleitung

Sicherheits-handschuhe
 Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

HINWEIS
 UMELEKTRISCHE SCHLÄGE UND DIE AUSLÖSUNG VON FLAMMEN ZU VERMEIDEN, MUSS DAS GANZE PUMPSYSTEM EINSCHLIESSLICH DES TANKS UND DER ETWASIGEN ZUGEHÖRTEILE EINE ANGEMESSE ERDUNG HABEN.

ACHTUNG
 DIE MANGELNDE EINHALTUNG DER OBEN ANGEFÜHRTEN VORSCHRIFTEN KANN SCHWERE UNFÄLLE VERURSACHEN.

6 TECHNISCHE MERKMALE

Technische Daten		Mod. K33 ATEX	
Mechanismus	Schwingscheibe	20 - 120 Liter/min	
Förderleistung	(Bereich)	(max)	3,5 bar
Betriebsdruck	(min)	(max)	28 bar
Lagerungszeit	(Bereich)	-20 - +80 °C	
Lagerungsfeuchtigkeit	(max)	95 % RH	
Betriebszeit	(Bereich)	+10 - +60 °C	
Strömungsverlust	Förderleistung (l/min)	30	60 90
Mit Dieselloil	Strömungsverlust (bar)	0,005	0,2 0,4
Genaugigkeit nach Eichung	(typisch)	+/- 1%	
Wiederholbarkeit	(typisch)	+/- 0,3%	
Teilanzzeige		3 Ziffern-Höhe 18 mm	4 Ziffern-Höhe 18 mm
		6 Ziffern-Höhe 6 mm	7 Ziffern-Höhe 6 mm
Auflösung	(der Anzeige)	0,1 Liter	
Anschlüsse	(Eingang/Ausgang)	1" BSP	
Gewicht	(ca.)	1,8 Kg 1,9 Kg	
Ausmaße der Verpackung		185x185x170 mm	
Versionen auf Anfrage		Angabe in Gallonen Eingang und Ausgang mit Gewinde 1" NPT	

7 BETRIEBSBEDINGUNGEN

7.1 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
RAUM-TEMPERATUR
 min. +14 °F / max. +140 °F
 min. -10 °C / max. +60 °C
FLUID-TEMPERATUR
 min. +14 °F / max. +140 °F
 min. -10 °C / max. +60 °C
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT
 max. 90%


ACHTUNG
 Die angegebenen Grenztemperaturen beziehen sich auf die Bauteile der Pumpe und müssen eingehalten werden, um mögliche Schäden oder Störungen zu vermeiden.

7.2 ERLAUBTE FLUIDS

ACHTUNG
 DIE LITERZÄHLER IST NUR FÜR DIE NACHSTEHEND ANGEGBENEN FLUIDS VERWENDBAR:
 - DIESEL - KEROSIN
 - BENZIN - BENZIN, VERMISCHT MIT MAX. 20% ALKOHOL (E20)
 - AVGAS 100/100LL
 - JET A / A1 - ASPEN 2 / 4

8 INSTALLATION

VORBEMERKUNG
 Die Literzähler K33 ATEX können in jeder beliebigen Position sowohl an Rohren als auch an Schläuchen oder direkt auf Pumpen oder Behältern installiert werden. Der Literzähler hat eine vorgegebene Durchflussrichtung, die durch Pfeil angezeigt ist, und wird in der Standardausführung (A) ausgeliefert. Der Zähler und der Deckel (siehe Plan 1, Pos. "3") können um 90° gegenüber dem Körper gedreht werden, um so die anderen, dargestellten Konfigurationen ausführen zu können (B, C, D). Der Reset-Knopf kann außerdem sowohl rechts als auch links am Literzähler angebracht werden. Zur Änderung der Standardkonfiguration, befolgen Sie die Anleitungen im Abschnitt "Auseinandernahme/ Zusammenbau". Der Körper des Literzählers hat 4 blinde Bohrungen M5 zur Gewindefschneidung (siehe Plan 2), so daß er befestigt werden kann. Das mögliche Eintreten fester Partikel in die Messkammer kann den einwandfreien Betrieb der Schwingscheibe beeinträchtigen. Sorgen Sie deshalb immer dafür, daß die Flüssigkeit durch einen Filter läuft, der oberhalb des Literzählers angebracht ist (empfohlener Filter: 400 µ).



ACHTUNG
SICH VOR DER AUSFÜHRUNG IRGENDWELCHER VORGÄNGE VERGEWISSERN, DASS MAN SICH AUSSERHALB POTENTIELL EXPLOSIVER BEREICHE BEFINDET.
 Die Inbetriebnahme der Literzähler ohne vorherigen Anschluss der Förder- und Ansaugleitungen ist streng verboten.

VORBEREITENDE KONTROLLEN
 - Das Vorhandensein aller Bauteile überprüfen. Die eventuell fehlenden Teile beim Hersteller beantragen.
 - Vergewissern Sie sich, daß das Gerät beim Transport oder bei der Lagerung nicht beschädigt wurde.

ACHTUNG
FALLS VENTILE IN DEN KREIS EINGEBAUT WERDEN, SICHERSTELLEN, DASS SIE MIT ÜBERDRUCKSYSTEM AUSGESTATTET SIND.
DEN TANK REINIGEN UND SICH VERGEWISSEN, DASS ER AUF ANGEMESSENE WEISE BELÜFTET IST (EMPFOHLENER ÖFFNUNGSDRUCK: 3 PSI)
ALLE TEILE UNSERE SYSTEME MÜSSEN KONTINUIERLICH UND GEERDET SEIN.

9 KALIBRIERUNG

VORBEMERKUNG
 Die Literzähler K33 ATEX sind werkseitig für die Verwendung von Dieselloil vorkalibriert. Da die spezifischen Betriebsbedingungen (wie effektive Leistung, Art und Temperatur der gemessenen Flüssigkeit) die Genauigkeit des Literzählers beeinflussen können, kann eine erneute Kalibrierung am Einsatzort nach Abschluss der Installation erfolgen. Eine erneute Kalibrierung ist immer dann notwendig, wenn der Literzähler für Wartungsarbeiten auseinandergenommen wurde oder wenn andere Flüssigkeiten anstelle von Dieselloil gemessen wurden.
 Den Verschlussstopfen lösen (siehe Plan1, Pos. "14"). Die ganze Luft aus der Anlage (Pumpe, Rohrleitungen, Literzähler) evakuieren, bis ein voller und konstanter Durchfluß erzielt wurde.
 Den Durchfluß stoppen, indem die Spritzpistole zugeedrückt wird, ohne die Pumpe anzuhalten.
 Die Teilmenge-Anzeige auf Null drehen, indem man den Knopf betätigt (Pos. "2"). Die Leistung, bei der man die größte Genauigkeit erwartet, in einen Behälter abgeben, der auf nicht unter 20 Liter Fassungsvermögen geeicht ist. Die Leistung nicht reduzieren, bis der graduierte Bereich des geeichten Behälters erreicht ist; die richtige Technik besteht darin, den Durchfluß bei konstanter Leistung mehrmals zu öffnen und wieder zu schließen, bis die gewünschte Füllmenge erreicht ist.
 Vergleichen Sie die Angaben auf dem geeichten Behälter (effektiver Wert) mit der Angabe auf dem Literzähler (angegebener Wert).
 - Wenn der angegebene Wert über dem effektiven Wert liegt, die Schraube lösen (Pos. "12").
 - Wenn der angegebene Wert unter dem effektiven Wert liegt, die Schraube anziehen (Pos. "12").
 Die Schritte 4 bis 6 wiederholen, bis sich eine zufriedenstellende Genauigkeit eingestellt hat.
 Den Verschlussstopfen wieder gut befestigen (Pos. "14"). Den O-Ring, mit dem die Kalibrierschraube ausgestattet ist, dient nur dazu, ein zufälliges Lösen der Stellschraube zu vermeiden, hat jedoch keine Dichtungsfunktion. Es ist deshalb immer notwendig, den Stopfen mit Dichtung (Pos. "12") richtig einzusetzen.

KALIBRIER-VORGANG

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

10 TÄGLICHER EINSATZ

ACHTUNG
DER ARBEITSBETRIEB MUSS IMMER DURCH DEN BEDIENER GESCHÜTZT WERDEN.
Falls im Förder- und Ansaugkreislauf der Literzähler Dichtungsmaterialien verwendet werden, gilt es sorgfältig zu vermeiden, dass Teile dieses Dichtungsmaterials ins Innere der Literzähler gelangen.
Fremdkörper im Förder- oder Ansaugkreislauf der Literzähler können Störungen und Beschädigungen der Literzähler selbst verursachen.
Beim Tanken, Vermeidung der Inhalation der Flüssigkeit.
BEIM TANKEN, UM SICHERHEIT ZU GEWÄHRLEISTEN, UND DIE ABSORPTION DER GETROPFENEN FLÜSSIGKEIT, SEHEN DIE DATENBLATT ANGEGEBEN.
 Nachdem der Literzähler K33 ATEX installiert und eventuell kalibriert wurde, ist er einsatzbereit. Den Reset-Knopf drehen (siehe Plan 1, Pos. "12") (im Uhrzeigersinn, wenn er links am Literzähler angebracht ist, und gegen den Uhrzeigersinn, wenn er rechts angebracht ist) bis die Teilmenge-Anzeige auf Null steht. Die Gesamtmenge-Anzeige kann nicht zurückgesetzt werden. Sicherstellen, daß der Betriebsdruck während des Betriebs den in Abschnitt "Technische Daten" angegebenen Wert nicht überschreitet.
 Der Literzähler K33 ATEX kann auch in Anlagen verwendet werden, die nicht über Literzähler verfügen und in denen der Durchfluß aufgrund des Niveauunterschieds zwischen der im Behälter befindlichen Flüssigkeit und der Auslauföffnung der Spritzpistole erzeugt wird. Als Bezug kann ein System angenommen werden, das aus einem Behälter über der Erde besteht, an den ein Literzähler unmittelbar oberhalb des Behälters selbst angeschlossen ist, sowie einem 1" Schlauch von 3 Metern Länge und einer Hand-spritzpistole vom Typ Self 2000; dieses System garantiert eine Leistung von ca. 30 Liter/Minute, wenn der Niveauunterschied nicht unter 1,5 Meter liegt. Größere Längen der Schläuche oder der Spritzpistole, die höhere Leistungsverluste nach sich ziehen, reduzieren die Leistung entsprechend dem zur Verfügung stehenden Niveauunterschied. Von einer Verwendung unter Ausnutzung der Schwerkraft ist abzuraten, wenn ein Niveauunterschied unter 1 Meter liegt, da die daraus resultierende, niedrige Leistung dazu führt, daß der Literzähler außerhalb seines garantierten Präzisionsbereichs arbeitet. Bei einer Installation mit Schwerkraftausnutzung ist es immerratsam, eine Kalibrierung des Literzählers vor Ort durchzuführen.

VERWENDUNG
 Nach dem der Literzähler K33 ATEX installiert und eventuell kalibriert wurde, ist er einsatzbereit. Den Reset-Knopf drehen (siehe Plan 1, Pos. "12") (im Uhrzeigersinn, wenn er links am Literzähler angebracht ist, und gegen den Uhrzeigersinn, wenn er rechts angebracht ist) bis die Teilmenge-Anzeige auf Null steht. Die Gesamtmenge-Anzeige kann nicht zurückgesetzt werden. Sicherstellen, daß der Betriebsdruck während des Betriebs den in Abschnitt "Technische Daten" angegebenen Wert nicht überschreitet.
 Der Literzähler K33 ATEX kann auch in Anlagen verwendet werden, die nicht über Literzähler verfügen und in denen der Durchfluß aufgrund des Niveauunterschieds zwischen der im Behälter befindlichen Flüssigkeit und der Auslauföffnung der Spritzpistole erzeugt wird. Als Bezug kann ein System angenommen werden, das aus einem Behälter über der Erde besteht, an den ein Literzähler unmittelbar oberhalb des Behälters selbst angeschlossen ist, sowie einem 1" Schlauch von 3 Metern Länge und einer Hand-spritzpistole vom Typ Self 2000; dieses System garantiert eine Leistung von ca. 30 Liter/Minute, wenn der Niveauunterschied nicht unter 1,5 Meter liegt. Größere Längen der Schläuche oder der Spritzpistole, die höhere Leistungsverluste nach sich ziehen, reduzieren die Leistung entsprechend dem zur Verfügung stehenden Niveauunterschied. Von einer Verwendung unter Ausnutzung der Schwerkraft ist abzuraten, wenn ein Niveauunterschied unter 1 Meter liegt, da die daraus resultierende, niedrige Leistung dazu führt, daß der Literzähler außerhalb seines garantierten Präzisionsbereichs arbeitet. Bei einer Installation mit Schwerkraftausnutzung ist es immerratsam, eine Kalibrierung des Literzählers vor Ort durchzuführen.

VERWENDUNG UNTER AUSNUTZUNG DER SCHWERKRAFT

ACHTUNG
SICH VOR DER AUSFÜHRUNG IRGENDWELCHER VORGÄNGE VERGEWISSERN, DASS MAN SICH AUSSERHALB POTENTIELL EXPLOSIVER BEREICHE BEFINDET.
 Die Inbetriebnahme der Literzähler ohne vorherigen Anschluss der Förder- und Ansaugleitungen ist streng verboten.

11 WARTUNG

VORBEMERKUNG
 Der Literzähler K33 ATEX bedarf keiernerormalen Wartungsarbeiten, wenn er korrekt installiert und benutzt wird. Bei unangemessener Filterung vor dem Literzähler kann es zu Verstopfungen oder Abnutzung der Messkammer kommen, die die Genauigkeit des Literzählers beeinträchtigen können. Sollte ein solches Problem auftreten (siehe Abschnitt "Probleme, Ursachen und Lösungen") bauen Sie die Messkammer auseinander und in Abschnitt "Auseinandernahme/Zusammenbau" angegeben.
 Zur notwendigen Reinigung benutzen Sie eine weiche Bürste oder ein kleiner Werkzeug (z.B. einen Schraubenzieher) und achten darauf, die Kammer oder die Scheibe während der Reinigung nicht zu beschädigen. Den Literzähler sorgfältig kontrollieren und eventuell beschädigte Teile nur mit Originalersatzteilen aus dem Ersatzteilset, der in Plan 1 "Explosionszeichnung und Ersatzteilliste" dargestellt ist. Nach jeder Reinigung oder Austausch von Teilen den Literzähler neu kalibrieren.

ACHTUNG
UM DIE NOTWENDIGE SICHERHEIT ZU GEWÄHRLEISTEN IST VERPFLICHTEND BESCHÄDIGTE TEILE ERSETZEN.
 Es ist Pflicht, bei der Wartung die persönlichen Schutz-ausrüstungen (PSA) zu tragen. Beachten Sie auf jedem Fall folgende wesentliche Empfehlungen zum guten Betrieb der Literzähler.

ACHTUNG
SICH VOR DER AUSFÜHRUNG IRGENDWELCHER VORGÄNGE VERGEWISSERN, DASS MAN SICH AUSSERHALB POTENTIELL EXPLOSIVER BEREICHE BEFINDET. BEVOR SIE ZUM AUSBAU ÜBERGEHEN, STELLEN SIE IMMER SICHER, DASS DIE GANZE FLÜSSIGKEIT AUS DEM LITERZÄHLER UND DEN DAMIT VERBUNDENEN LEITUNGEN ABGELASSEN WURDE.

ACHTUNG
 Wartungsarbeiten haben ausschließlich durch Fachpersonal zu erfolgen. Jeglicher Fremdeingriff kann den Verlust der Leistungen und eine Gefahr für Personen und/oder Sachen sowie die Nichtigkeit der Garantie UND DER UL/ATEX-BESCHIEINIGUNG bedingen.
 Überprüfen, dass die Etiketten und Schilder des Zapsystems im Laufe der Zeit nicht unleserblich geworden sind bzw. sich nicht gelöst haben
 - Überprüfen, dass die Verbindungen der Leitungen nicht gelockert sind, um ein mögliches Austreten von Flüssigkeit zu vermeiden.
 - Den installierten Ansaugleitungsfilter der Anlage überprüfen und sauber halten.

Zu den Wartungsvorgängen befugtes Personal

Zu tätige Eingriffe

WÖCHENTLICH

12 AUSEINANDERNAHME ZUSAMMENBAU

- VORBEMERKUNG**
 Der Literzähler K33 ATEX kann sehr einfach in seine Hauptbestandteile zerlegt werden, ohne daß der Körper von den Leitungen abmontiert werden müsste.
ZÄHLEREINHEIT
 A Ziehen Sie den Reset-Knopf heraus, indem Sie ihn fest greifen und mit Kraft axial herausziehen.
 B Lösen Sie die vier Befestigungsschrauben (siehe Plan 1, Pos. "7") der Zählerdeckel.
 C Lösen Sie die zwei Schrauben (Pos. "5"). Zum Zusammenbau der Einheit gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
RESET-KNOPF
 A Zur Änderung der Position des Reset-Knopfes: Nur die oben beschriebenen Schritte a. und b. durchführen.
 B Den Stopfen abnehmen (siehe Plan 1, Pos. "4"), indem man von Außen auf diesen nach Innen auf die Abdeckung drückt.
 C Denselben Stopfen in die gegenüberliegende Bohrung einsetzen, so daß er innen an der Abdeckung sitzt, und nach Außen drücken.
 D Den Zählerdeckel und den Reset-Knopf wieder montieren.

MESSKAMMER

- A Um in die Messkammer zu gelangen, muß: Die Zählereinheit ausbauen.
- B Die acht Schrauben (siehe Plan 1, Pos. "7") lösen.
- C Die Abdeckung des Körpers (Pos. "8") zusammen mit den Zahnrädern ausbauen, wobei darauf zu achten ist, die Dichtung nicht zu beschädigen (Pos. "10").
- D Die gesamte Messkammer herausnehmen (Pos. "11"), indem man sie vom Körper des Literzählers aus nach oben hebt und gleichzeitig nach hinten in Richtung des Einlaufstützens bringt, um den

O-Ring aus seinem Sitz am Auslaufstützen zu entfernen. Zur Kontrolle der ganzen Messkammer den O-Ring entfernen und die beiden Kammerhälften, die die Schwingscheibe enthalten, voneinander trennen. Beim Zusammenbau die Schritte in umgekehrter Reihenfolge vorgehen, wobei besonders aus folgendes zu achten ist:

- A Prüfen, daß die Schwingscheibe frei in der zusammengesetzten Messkammer dreht.
- B Die Dichtungen korrekt einsetzen, nachdem sie geglättet und geschmiert wurden.
- C Vermeiden, daß beim Zusammenbau der Abdeckung über dem Körper die Nadel der Schwingscheibe auf die Zahnräder stößt, die frei sein müssen, damit sie von der Nadel der Scheibe korrekt gezogen werden können.
- D Die Schrauben korrekt festziehen (Pos. "7").

Um die Zahnräder zu gelangen, muß man:

- A Die Abdeckung entfernen.
- B Die Schrauben lösen.
- C Die Schließplatte herausnehmen. Alle Zahnräder liegen nur zur Kontrolle frei. Sollte es notwendig sein, die Dichtung auszutauschen, ziehen Sie das Kegelradper axial aus der Welle heraus, dann nehmen Sie die Zahnräder zusammen

TABLES DES MATIERES

1	CONFORMITE
1	1)DECLARATION DE CONFORMITE (2014/34/UE, ALL. VII)
2	DESCRIPTION DE LA MACHINE
2.1	DÉFINITIONS DES ZONES CLASSÉES
2.2	USAGE PRÉVU
2.3	MOVIMENTATION ET TRANSPORT
3	CONSIGNES GENERALES
4	NORMES DE SECOURS
5	CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
6	DONNEES TECHNIQUES
7	CONDITIONS DE TRAVAIL
7.1	CONDITIONS AMBIANTES
7.2	FLUIDES ADMIS
8	INSTALLATION
9	ÉTALONNAGE
10	UTILISATION QUOTIDIENNE
11	ENTRETIEN
12	DÉSASSEMBLAGE RÉASSEMBLAGE
13	PROBLÈMES, CAUSES ET SOLUTIONS
14	DEMOLITION ET ELIMINATION
15	VUES ECLATÉES

1 CONFORMITE

1.1 DECLARATION DE CONFORMITE (2014/34/UE)

Le fabricant :	Piusi S.p.A. Via Pacinotti, 16/A - z. Rangovino 46029 Suzzara (MN) - Italy
DÉCLARE sous sa responsabilité totale que :	COMPTEURS K33 ATEX
Type :	
Modèle :	
Année de construction :	se référer à l'année de production reprise sur la plaquette CE appliquée au produit.

sont conformes à toutes les dispositions pertinentes des directives communautaires suivantes :
2014/34/UE
et aux normes harmonisées suivantes, normes et/ou spécifications techniques appliquées :
UNI EN 1127-1:2011; UNI EN 80079-36:2016; UNI EN 80079-37:2016
Fiche technique déposé avec accusé de réception non. CESI B2039127R/02

Cet équipement est classé comme suit :
Groupe II, catégorie 2G Ex h IIB T6 Gb
Lire le manuel d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser.

Lieu : Suzzara (MN)
Date : 01/05/2023

Otto Varini
Otto Varini
Représentant légal

2 DESCRIPTION DE LA MACHINE

Les compteurs K33 ATEX sont des compteurs mécaniques à disque oscillant, étudiés pour permettre une mesure précise du gazole ou d'autres liquides compatibles avec les matériaux employés pour sa fabrication. Le disque oscillant de la chambre de mesure (voir schéma 1, ensemble "15", mis en mouvement par le liquide, actionne le train d'engrenages logé dans le couvercle du corps du compteur (ensemble "8") qui transmet le mouvement au compteur (position "6"). Le compteur est doté d'un afficheur totalisateur en litres, qui ne peut pas être remis à zéro, et d'un afficheur partiel, qui peut être remis à zéro au moyen du bouton (position "2"), et dont le chiffre des unités sert pourvu de repères permettant la lecture des dixièmes de litre.

ATTENTION	⚠ Pour assurer une utilisation correcte et sûre du compteur, veuillez lire et respecter les indications et les avertissements figurant dans leprésent manuel. Une installation ou une utilisation impropres du compteur pourraient occasionner des dommages matériels ou corporels.
------------------	--

2.1 DÉFINITIONS DES ZONES CLASSÉES

Définitions de zone comme repris dans la DIRECTIVE 99/92/CE
ZONE O
Endroit où une atmosphère explosive consistant en un mélange d'air et de substances inflammables sous forme de gaz, vapeur ou de brume est présente en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment.
Note : En général, ces conditions quand elles se produisent, concernent l'intérieur des réservoirs, tuyauteries et récipients, etc.

ZONE 1
Endroit où il est probable qu'une atmosphère explosive, consistant en un mélange d'air et de substances inflammables sous forme de gaz, vapeur ou brume se présente occasionnellement durant le fonctionnement normal.
Note : Cette zone peut comprendre, entre autres :
- endroits dans les proximités immédiates de la zone O ;
- endroits dans les proximités immédiates des ouvertures d'alimentation ;
- endroits dans les proximités immédiates des ouvertures de remplissage et de vidange ;
- endroits dans les proximités immédiates d'appareils, systèmes de protection et composants fragiles en verre, céramique et matériaux analogues ;
- endroits dans les proximités immédiates de presse-étoupe avec mat scellés, par exemple sur compteurs et soupapes avec presse-étoupe.

ZONE 2
Lieu où il est peu probable qu'une atmosphère explosive, constituée d'un mélange d'air et de substances inflammables sous forme de gaz, vapeur ou brume est présente durant le fonctionnement normal mais que, si elle se produit, elle persiste seulement pendant une courte période.
Note : Cette zone peut comprendre, entre autres, des endroits autour des zones O ou 1.

ZONE 20
Endroit où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles dans l'air est présente en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment.
Note : En général, ces conditions quand elles se produisent, concernent l'intérieur de réservoirs, tuyauteries et récipients, etc.

ZONE 21
Endroit où il est probable qu'une atmosphère explosive sous forme d'un nuage de poussières combustibles dans l'air se présente occasionnellement durant le fonctionnement normal.
Note : Cette zone peut comprendre, par exemple, entre autres, des endroits dans les proximités immédiates de points de chargement et de vidange de poussières et des endroits où se forment des couches de poussières ou qui, durant le fonctionnement normal, pourrait produire une concentration explosive de poussières combustibles en se mélangeant avec l'air.

ZONE 22	Endroit où il est probable qu'une atmosphère explosive sous forme d'un nuage de poussières combustibles dans l'air se présente durant le fonctionnement normal mais qui si elle se produit, elle persiste seulement pendant une courte période Note : Cette zone peut inclure, entre autres, les lieux à proximité d'appareils, systèmes de protection et composants contenant de la poussière, à partir desquels la poussière peut s'échapper à cause de fuites et former des dépôts de poudres (par exemple, le broyage de sel, dans lequel la poudre s'échappe des moulins et est déposée).
ZONE 1	
ZONE 2	
ZONE O	ZONE 20
ZONE 21	ZONE 22

2.2 USAGE PRÉVU

UTILISATION PERMISE	⚠ COMPTEUR POUR LE TRANSVASEMENT DE CARBURANTS APPROPRIÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS DES ZONES CLASSÉES COMME « 1 » ET « 2 » SELON LA DIRECTIVE 99/92/CE LA DÉTERMINATION DES AIRES (ZONES) APPARTIANT À L'UTILISATEUR
----------------------------	--

UTILISATION NON PERMISE
Il est interdit d'utiliser l'appareil avec des fluides autres que ceux énumérés au paragraphe «Fluides admis» et pour des opérations autres que celles décrites à la rubrique « usage autorisé ».

RESTRICTIONS D'UTILISATION DE L'INSTALLATION, IL EST INTERDIT DE :	
1	Utiliser l'appareil avec une configuration constructive autre que celle prévue par le fabricant.
2	Utiliser l'appareil avec les protections fixes manipulées ou enlevées.
3	Utiliser l'appareil dans des endroits à risque d'explosion et/ou d'incendie classés dans les domaines suivants : O ₂ , 20, 21, 22
4	Intégrer d'autres systèmes et/ou équipements dont le fabricant n'a pas tenu compte dans le projet exécutif.
5	Brancher l'appareil à des sources d'énergie autres que celles prévues par le fabricant.
6	Utiliser des dispositifs commerciaux pour des utilisations autres que celles qui sont prévues par le fabricant.
7	L'utilisation pendant les orages.

2.3 MOVIMENTATION ET TRANSPORT

Vu le poids et les dimensions limités des compteurs, leur manutention ne requiert pas l'utilisation d'appareils de levage. Avant l'expédition, les compteurs sont soigneusement emballés. Contrôler l'emballage à la réception et stocker dans un endroit sec.

3 CONSIGNES GENERALES

Consignes importantes
Pour préserver la sécurité des opérateurs, éviter des endommagements au système de distribution. Avant de procéder à n'importe quelle opération sur le système de distribution, il est indispensable d'avoir lu et compris tout le manuel d'instructions.

Le manuel reprend les symboles suivants pour mettre en évidence des indications et des consignes particulièrement importantes.

ATTENTION	⚠ ATTENTION indication d'une situation de danger pouvant provoquer la mort ou des lésions graves
AVERTISSEMENT	⚠ AVERTISSEMENT utilisé pour gérer des pratiques ne concernant pas des lésions personnelles.

Conservation du manuel
Ce manuel doit rester intègre et complètement lisible car l'utilisateur final et les techniciens spécialisés autorisés à l'installation et à l'entretien doivent pouvoir le consulter en tout moment.

Droits de reproduction
Tous les droits de reproduction de ce manuel sont réservés à la société Piusi S.p.A. Le texte ne peut être utilisé dans d'autres documents sans l'autorisation écrite de Piusi S.p.A.
© Piusi S.p.A.
CE MANUEL APPARTIENT A LA SOCIETE PIUSI S.p.A. TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST STRICTEMENT INTERDITE.

Le présent manuel appartient à Piusi S.p.A. qui est le propriétaire exclusif de tous les droits prévus par les lois applicables y compris, à titre d'exemple, les normes en matière de droit d'auteur. Tous les droits dérivant de ces normes sont réservés à Piusi S.p.A. ; la reproduction même partielle de ce manuel, sa publication, modification, transcription, communication au public, la diffusion même par des moyens de communication à distance, la mise à disposition du public, la distribution, la commercialisation sous n'importe quelle forme, la traduction et/ou l'élaboration, le prêt ou toute autre activité réservée par la Loi à Piusi S.p.A.

AVERTISSEMENT	⚠ CE MANUEL EST VALIDE DANS SOULEMENT POUR K33 ATEX.
ATTENTION	⚠ AVANT DE PROCEDER AU RAVITAILLEMENT D'UN AVION, VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE SYSTEME DESTINE A CETTE ACTION SOIT CONFORME AUX NORMATTIVES EN VIGUEUR DANS LE PAYS D'UTILISATION.
ATTENTION	⚠ UTILISER L'APPAREIL SEULEMENT AVEC LES FLUIDES ADMIS. NE PAS UTILISER AVEC DES FLUIDES NON ADMIS POUR EVITER D'ENDOMMAGER L'APPAREIL. LA GARANTIE ECCHOIT EN CAS D'UTILISATION DE FLUIDE ERRONÉ. NE PAS UTILISER L'APPAREIL AVEC DES LIQUIDES ALIMENTAIRES ET/OU A BASE D'EAU. NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL A SEC POUR EVITER DES ENDOMMAGEMENTS Avant le branchement, s'assurer que les tuyaux et le réservoir d'aspiration soient sans déchets et sans résidus de filetage qui pourraient endommager l'APPAREIL et les accessoires. Ne jamais recueillir le fluide à partir du fond du réservoir car il pourrait contenir des impuretés. ÉTENDRE LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES PORTABLES TOUT EN UTILISANT DE APPAREIL (PAR EX. TÉLÉPHONE, TÉLÉAVERTISSEURS, ETC.).

4 NORMES DE SECOURS

Contact avec le produit	⚠ Pour les problèmes dérivant du produit traité sur yeux, peau, inhalation et ingestion, se référer à la fiche de sécurité relative au liquide traité.
REMARQUE	🔍 Pour toute information spécifique, consulter les fiches relatives à la sécurité du produit

DEFENSE DE FUMER
🚫 Lorsqu'on utilise le compteur et en particulier lors du ravitaillement, NE PAS FUMER et ne pas utiliser des flammes libres.

5 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR
⚠ IL EST ESSENTIEL DE CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL.
⚠ IL EST ESSENTIEL DE CONNAÎTRE ET DE RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LES LIQUIDES INFLAMMABLES.
⚠ POUR UTILISER L'APPAREIL, IL EST ESSENTIEL QUE LES OPÉRATEURS, INSTALLATEURS ET LES PRÉPOSÉS À LA MAINTENANCE AIENT UNE FORMATION SPÉCIFIQUE, ADAPTÉE AU TRAVAIL DANS LA ZONE CLASSÉE « 1 » COMME PRÉVU PAR LA DIRECTIVE 99/92/CE.

Caractéristiques essentielles de l'équipement de protection
En cas de contact avec le produit et comme bonne règle, porter un équipement de protection :
• Approprié aux opérations à effectuer ;
• Résistant aux produits utilisés ;
À cet égard, se référer aux fiches techniques du fluide utilisé.

Dispositifs de protection individuelle à endosser
 Chaussures de sécurité ;
 Vêtements tout près du corps
 Gants de protection :
 Lunettes de sécurité ;

Dispositifs indispensables de sécurité
 Manuel d'instructions.
Le contact prolongé avec le produit traité peut provoquer des irritations à la peau ; toujours utiliser des gants de protection pendant la distribution.

Gants de protection
 **REMARQUE** **🔍** **POUR ÉVITER DES CHOCs ÉLECTRIQUES ET EXPLOSION, TOUT LE SYSTÈME DE POMPAGE DOIT ÊTRE RELIÉ CORRECTEMENT À LA TERRE Y COMPRIS LE RÉSERVOIR ET TOUS LES ÉVENTUELS ACCESSOIRES**

ATTENTION	⚠ LE NON-RESPECT DE CES RÈGLES PEUT ENTRAÎNER DES ACCIDENTS GRAVES
------------------	--

6 DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	Mod. K33 ATEX
Mécanisme	Disque oscillant
Débit	20 - 120 lit./min
Pression de service	(max) 3,5 bar
Pression d'explosion	(min) 28 bar
Température de stockage	(plage) -20 -80 °C
Humidité de stockage	(max) 95 % RU
Température de fonctionnement	(plage) -10 -60 °C
Perte de charge avec gazole	débit (l/min) 30 60 90 perte de charge (bar) 0.005 0.2 0.4
Précision après calibrage	+/- 1% +/- 0.3%
Reproductibilité	(typique)
Afficheur du partiel	3 chiffres hauteur 18 mm 4 chiffres hauteur 18 mm
Afficheur du total	6 chiffres hauteur 6 mm 7 chiffres hauteur 6 mm
Résolution	(nominale) 0.1 litri
Connexion	1" BSP
Poids	1,8 Kg 1,9 Kg
Dimensions hors-tout	185x185x170 mm
Versions sur demande	indication en gallons entrée et sortie fileté 1" NPT

7 CONDITIONS DE TRAVAIL

7.1 CONDITIONS AMBIANTES

TEMPÉRATURE AMBIANTE	min. +14 °F / max +140 °F min. -10 °C / max +60 °C
TEMPÉRATURE DU FLUIDE	min. +14 °F / max +140 °F min. -10 °C / max +60 °C
HUMIDITE RELATIVE	max. 90%


ATTENTION **⚠** **Les températures limites indiquées s'appliquent aux composants de l'appareil et elles doivent être respectées pour éviter d'éventuels dommages ou un mauvais fonctionnement**

7.2 FLUIDES ADMIS

ATTENTION	⚠ L'APPAREIL EST UTILISABLE UNIQUEMENT AVEC LES FLUIDES SUIVANTS : - GASOIL - KÉROSENE - ESSENCE - ESSENCE MIXTE ALCOOL MAX 20%(E20) - AVGAS 100/100LL - JET A / A1 - ASPEN2/4
------------------	---

8 INSTALLATION

AVANT-PROPOS
Les compteurs K33 ATEX peuvent être installés dans n'importe quelle position, aussi bien sur des tuyaux rigides que sur des tuyaux souples, ou bien directement sur les pompes ou réservoirs. Le compteur a une direction d'écoulement prééglée, indiquée par une flèche, et il est fourni dans la configuration standard (A). Le compteur et le couvercle (voir schéma 1, position "3") peuvent toutefois être tournés de 90° en 90° par rapport au corps pour réaliser les autres configurations présentées (B, C, D). Le bouton de remise à zéro peut être installé au choix à droite ou à gauche du compteur. Pour modifier la configuration standard, veuillez vous conformer aux instructions de la section "Désassemblage /Ré-assemblage". Le corps du compteur est doté de 4 orifices pré-découpés pouvant recevoir une vis fileté e M5 (voir schéma 2) afin de permettre la fixation du compteur. L'éventuelle pénétration d'impuretés solides dans la chambre de mesure est susceptible de gêner le fonctionnement du disque oscillant. Aussi convient-il de procéder à la filtration du liquide, par l'installation d'un filtre en amont du compteur (filtre conseillé 400).



ATTENTION **⚠** **AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION, S'ASSURER DE NE PAS ÊTRE DANS DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPLOSIVES.**
⚠ **Il est absolument interdit de mettre l'appareil en fonction sans avoir pourvu auparavant aux connexions de la ligne de refoulement et d'aspiration.**

CONTROLES PRELIMINAIRES
- Vérifier la présence de tous les composants. Demander au producteur les éventuelles pièces qui manquent.
- Contrôler que la machine n'a subi aucun dommage pendant le transport et le stockage.

ATTENTION **⚠** **SI ON MONTE DES SOUPAPES DANS LE CIRCUIT, S'ASSURER QU'ELLES SONT POURVUES DE SYSTÈME DE SURPRESSION.**
NETTOYER LE RÉSERVOIR ET S'ASSURER QU'IL EST AÉRÉ CONVENABLEMENT
TOUTES LES PARTIES DE NOTRE SYSTÈME DOIVENT ÊTRE EN CONTINUITÉ ET À LA TERRE.

9 ÉTALONNAGE

AVANT-PROPOS
Les compteurs K33 ATEX sont étalonnés en usine en vue de l'utilisation de gazole. Étant donné que les conditions spécifiques de fonctionnement (débit réel, nature et température du liquide mesuré) peuvent influer sur la précision du compteur, il convient de procéder à un nouvel étalonnage à l'issue de l'installation. Un nouvel étalonnage s'impose chaque fois que le compteur est démonté pour des opérations d'entretien, ou lorsqu'il est utilisé pour mesurer des liquide autres que le gazole.

Procédure d'étalonnage

- Dévisser le bouchon de fermeture (voir schéma 1, position "14").
- Evacuer tout l'air présent dans le système (pompe, tuyaux, compteur) en débitant jusqu'à ce que l'écoulement soit plein et régulier.
- Arrêter l'écoulement en fermant le pistolet de distribution sans arrêter la pompe.
- Remettre à zéro l'afficheur partiel en agissant sur le bouton (position "2").
- Faire s'écouler le fluide au débit pour lequel vous souhaitez la meilleure précision, dans un récipient étalonné d'au moins 20 litres de contenance. Ne réduisez pas le débit pour atteindre la zone graduée du récipient étalonné; la technique correcte consiste à démarrer et arrêter l'écoulement de façon répétée e à un débit constant, jusqu'à ce que le remplissage parvienne au niveau souhaité.
- Comparez l'indication du récipient é étalonné (valeur réelle) et l'indication du compteur (valeur affichée).
 - Si la valeur affichée est supérieure à la valeur réelle, desserrer la vis (position "12").
 - Si la valeur affichée est inférieure à la valeur réelle, serrer la vis (position "12").
- Répéter les opérations 4 à 6 jusqu'à ce que la précision soit satisfaisante.
- Revisser à fond le bouchon (position"14"). Le joint torique (position "11") don test dotée la vis de réglage a pour fonction d'empêcher le desserrage accidentel de ladite vis; il n'assure pas l'étanchéité. Il est par conséquent nécessaire de remonter correctement le bouchon (position "14") lequel est doté d'un joint d'étanchéité (position "12").

10 UTILISATION QUOTIDIENNE

ATTENTION	⚠ LES OPÉRATIONS DOIVENT TOUJOURS ÊTRE EFFECTUÉES SOUS LE CONTRÔLE DE L'OPÉRATEUR. Si on utilise des colles sur le circuit d'aspiration et de refoulement de l'appareil, il faut absolument éviter que ces produits puissent entrer dans l'appareil. Des corps étrangers dans le circuit d'aspiration et de refoulement de l'appareil peuvent provoquer des dysfonctionnements et la rupture des composants de l'appareil. Pendant le ravitaillement, éviter l'inhalation du fluide pompé. PENDANT LE RAVITAILLEMENT, SI IL EXISTE UNE PERTE DE FLUIDE, INTERROMPRE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ET L'ABSORPTION DU LIQUIDE, COMME INDIQUÉ SUR LA FEUILLE DE DONNÉES.
UTILISATION	Le compteur K33 ATEX, une fois installé et, le cas échéant, étalonné, est prêt pour l'utilisation. Tourner le bouton de remise à zéro (voir schéma 1 position "12") (dans le sens des aiguilles d'une montre s'il est monté à gauche du compteur et dans le sens inverse de aiguilles d'une montre s'il est monté à droite), de manière à remettre complètement à zéro l'afficheur partiel. L'afficheur du total ne peut en aucune façon être remis à zéro. Assurez vousque pendant l'utilisation la pression de service ne dépasse pas la valeur indiquée e à la section "Données techniques". Le compteur K33 ATEX peut également être utilisé avec des installations sans pompe, dans lesquelles l'écoulement est causé par la différence de niveau entre le liquide présent dans le réservoir et l'orifice de sortie du pistolet de distribution. A titre de référence, un système constitué d'un réservoir non enterré, avec un compteur installé immédiatement en aval du réservoir, tuyau souple l" de 3 mètres de longueur et pistolet manuel type Self 2000, assure un débit d'environ 30 litres/minute si la différence de niveau n'est pas inférieure à 1,5 mètres. A différence de niveau égale, l'utilisation de tuyaux plus longs ou de pistolets générant des pertes de charge supérieures, a pour effet de réduire le débit. L'utilisation par gravité est déconseillée en cas de différence de niveau inférieur es à 1 mètre, car, en raison du faible débit,le compteur est amené à fonctionner hors de sa plage de précision garantie. En cas d'installation fonctionnant par gravité, le compteur devra être étalonné sur place.

UTILISATION PAR GRAVITÉ
A titre de référence, un système constitué d'un réservoir non enterré, avec un compteur installé immédiatement en aval du réservoir, tuyau souple l" de 3 mètres de longueur et pistolet manuel type Self 2000, assure un débit d'environ 30 litres/minute si la différence de niveau n'est pas inférieure à 1,5 mètres. A différence de niveau égale, l'utilisation de tuyaux plus longs ou de pistolets générant des pertes de charge supérieures, a pour effet de réduire le débit. L'utilisation par gravité est déconseillée en cas de différence de niveau inférieur es à 1 mètre, car, en raison du faible débit,le compteur est amené à fonctionner hors de sa plage de précision garantie. En cas d'installation fonctionnant par gravité, le compteur devra être étalonné sur place.

ATTENTION **⚠** **AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION, S'ASSURER DE NE PAS ÊTRE DANS DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPLOSIVES.**
⚠ **Il est absolument interdit de mettre l'appareil en fonction sans avoir pourvu auparavant aux connexions de la ligne de refoulement et d'aspiration.**

11 ENTRETIEN

AVANT-PROPOS
Le compteur K33 ATEX ne nécessite aucune opération d'entretien ordinaire s'il est installé et utilisé correctement. Une mauvaise filtration en amont du compteur, peut entraîner l'obstruction ou l'usure de la chambre de mesure, au détriment de la précision du compteur. Si ce problème devait se présenter (voir section "Problèmes, causes et remèdes") démonter la chambre de mesure suivant les indications de la section "Désassemblage/Ré-assemblage".

Pour le nettoyage, utiliser une brosse souple ou un petit outil (un tournevis par exemple). Veillez à ne pas endommager la chambre ou le disque pendant le nettoyage. Inspectez soigneusement le compteur et remplacez les pièces éventuellement abîmées. Pour ce faire, utilisez exclusivement les jeux de pièces détachées originales présentes dans le schéma 1 "Éclaté et nomenclature despièces détachées". Le compteur doit faire l'objet d'un nouvel étalonnage après chaque nettoyage ou remplacement de composants.

ATTENTION	⚠ POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DU COMPTEUR, REMPLACER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES. UTILISER PIÈCES ORIGINAL.
------------------	--

Normes de sécurité
Durant l'entretien, il est obligatoire d'utiliser les dispositifs de protection individuelle (dpi).
Pour obtenir un bon fonctionnement de l'appareil, il est toutefois nécessaire de tenir compte des recommandations minimum suivantes

ATTENTION **⚠** **AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE, S'ASSURER DE NE PAS ÊTRE DANS DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPLOSIVES**
AVANT D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE DÉMONTAGE, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QU'IL NE RESTE PLUS DE LIQUIDE DANS LE COMPTEUR ET DANS LES TUYAUX RACCORDÉS À CE DERNIER.

Personnel autorisé à effectuer les interventions d'entretien.
Les interventions d'entretien doivent être effectuées exclusivement par un personnel spécialisé. Toute altération de l'équipement peut conduire à une perte de ses performances, si ce n'est à un risque de dommages personnels et/ou matériels, ainsi que la déchéance de la garantie ET DE LA CERTIFICATION UL/ATEX.

Interventions à effectuer
Vérifier que les étiquettes et les plaquettes se trouvant sur le système de distribution ne se détériorent ou se détachent avec le temps.

UNE FOIS PAR SEMAINE
- Contrôler que les joints des tuyaux ne soient pas relâchés pour éviter des fuites éventuelles.
- Contrôler le filtre de ligne installé en aspiration et le maintenir propre

12 DÉSASSEMBLAGE RÉASSEMBLAGE

AVANT-PROPOS
Le compteur K33 ATEX peut être facilement désassemblé dans ses composants principaux sans qu'il soit besoin de démonter le corps de tuyaux.

GROUPE COMPTEUR
A Pour démonter le groupe compteur:
O ter le bouton de remise à zéro en le prenant solidement en main puis en tirant avec force suivant le sens axial.
B Desserrez les 4 vis (voir schéma 1,position "7") de fixation du couvercle du compteur.
C Desserrez les 2 vis (position "5").
Pour remonter le groupe, effectuez les opérations dans l'ordre inverse.

BOUTON DE REMISE À ZÉRO
A Effectuez les seules opérations a et b décrites ci-dessus. B. Démontez le bouchon (voir schéma 1,position "4") en appuyant dessus de l'extérieur vers l'intérieur du couvercle.
C Remontez le bouchon sur l'orifice opposé, en le plaçant à l'intérieur du couvercle puis en appuyant vers l'extérieur.
D Remontez le couvercle du compteur et le bouton de remise à zéro. Chambre de mesure Pour accéder à la chambre de mesure.
CHAMBRE DE MASURE
A Démontez le groupe compteur.
B Desserrez les huit vis (voir schéma 1,position "7").
C Enlevez le couvercle (position "8") (voir schéma 1 position "7") avec le groupe engrenages en veillant à ne pas endommager le joint (position "10").
D Extrayez la chambre de mesure tout entière (position "11"). Pour ce faire soulevez-la du corps du compteur tout en la faisant reculer vers l'orifice d'entrée pour ôter le joint torique de son logement dans l'orifice de sortie.

Pour inspecter l'intérieur de la chambre de mesure, enlevez le joint torique, puissez parez les deux demi-chambres qui contiennent le disque oscillant. Pour le remontage, effectuer les opérations dans l'ordre inverse, en veillant à:

GROUPE ENGRENAGES
A Contrôler que le disque oscillant tourne sans empêchement dans la chambre de mesure assemblée.
B Mettre en place correctement les joints d'étanchéité après les avoir contrôlés et lubrifiés.
C Éviter, pendant l'assemblage du couvercle sur le corps, que la pointe du disque oscillant ne se bloque contre l'engrenage, qui doit être libre pour pouvoir être entraîné correctement parla pointe du disque.
D Serrez correctement les vis (position"7").
Pour accéder aux composants du groupe engrenages:

AVANT-PROPOS
A Oter le couvercle.
B Desserrez les vis (position "18").
C Enlevez la plaque de fermeture. Tous les engrenages sont à présent accessibles pour l'inspection. Pour remplacer le joint , enlever l'engrenage conique de l'arbre, en tirant selon le sens axial, puis enlever l'engrenage avec l'arbre. Le remplacement du joint nécessite toujours le remplacement de la douille fournie dans le jeu de pièces détachées. Pour le remontage, effectuez les opérations dans l'ordre inverse, en veillant à:
- Lubrifier le joint torique d'étanchéité avant l'installation.
- Contrôler que la rotation du groupe engrenage se fait sans empêchement avant de procéder au remontage du couvercle.

PROBLÈMES